



Betreff

Kanalsanierung Hauptstraße und Rosentalstraße für den Bereich zwischen der Greppstraße bis zum Rommelweg.

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Status
Gemeinderat (Kenntnisnahme)	08.09.2020	Ö

Beschlussvorschlag:

Sachverhalt:

Das Projekt zur Kanalsanierung Hauptstraße / Rosentalstraße wird verwaltungsseitig näher erläutert.

Nach dem Kanaleinbruch des letzten Jahres in der Hauptstraße (Bereich Post) wurde der weitere Verlauf des Regenwasserkanals soweit möglich, bis zur Einmündung des Rommelweges, mittels einer TV-Befahrung untersucht.

Der Regenwasserkanal in der Hauptstraße ab der Einmündung Greppstraße bis zur Einmündung Rosentalstraße sowie der Regenwasserkanal der Rosentalstraße ab der Einmündung Hauptstraße bis zur Einmündung Rommelweg, ist in einem schlechten Zustand, einzelne Teilstücke sind akut einsturzgefährdet und müssen vordringlich in offener Bauweise erneuert werden. Die genauen Bereiche werden in der Ratssitzung vorgestellt.

Auf Grund der Lage im Kernort ist mit Erschwernissen durch Versorgungsleitungen zu rechnen, welche teilweise sogar durch den Kanal geschossen wurden.

Finanzielle Auswirkung:

Anlage/n:

- 1 Schaden 1 (öffentlich)
- 2 Schaden 2 (öffentlich)
- 3 Schaden 3 (öffentlich)
- 4 Schaden 4 (öffentlich)
- 5 Schaden 5 (öffentlich)
- 6 Schaden 6 (öffentlich)
- 7 Schaden 7 (öffentlich)

Gegenstand ragt durch die
Wand ein (D)
Querschnittsminderung 10
Prozent Gasleitung von 11
nach 1 Uhr



Straße: Hauptstraße
LZ1: 36.60

13124908

in

13124906



Einstrich Fehlen von Teilen
(B) - Segmente der Rohrwand
fehlen Länge 500 mm von 6
nach 12 Uhr



Straße: Hauptstraße
LZ1: 20.20

13124905

in

13124904

grobes Material (B) (z.B.
Kies, Schutt) Höhe 30
Prozent von 4 nach 8 Uhr



Straße:Hauptstraße
LZ1:16.10

13124902

in

13126508





